



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ)

«ВНИИГАЗ-Сертификат» № ОГН4.RU.1303

Российская Федерация, 142717, Московская область, город Видное, поселок Развилка, ВНИИГАЗ

Телефон: +7 (498) 657-45-18, e-mail: info@vniigaz-cert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1303.В02630

П 04643

Срок действия с 20.09.2023 по 24.08.2024

ПРОДУКЦИЯ:

Газоанализаторы стационарные ИГМ-12М, ИГМ-13М.

Технические условия МРБП.413347.004 ТУ (с изм. 7).

Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 26.51.53.110

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52931-2008: п.п. 5.1, 5.2, 5.5, 5.14, 5.19.6, 5.21.1, 5.21.2, 5.33, 9.1;

ГОСТ 13320-81: п.п. 2.3.4, 2.6, 2.7.1, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.17, 2.8, 2.10, 2.11;

ГОСТ Р 52350.29.1-2010: п.п. 4.1.1, 5.4.15, 5.4.16;

ГОСТ 14254-2015: п.п. 5.2, 6.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор» (ООО «ЭМИ-Прибор»), ИНН 7802806380.

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.5, офис 104. Адрес производственной площадки:

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.5. Тел.: +7 (812) 601-06-90, E-mail: info@igm-pribor.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор» (ООО «ЭМИ-Прибор»), ИНН 7802806380.

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.5, офис 104.

Тел.: +7 (812) 601-06-90, E-mail: info@igm-pribor.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний от 25.12.2020 № ИЛ-234.1-2020/ИГС

(ИЦ «ВНИИГАЗ», рег. № ОГН4.RU.2705);

Акта о результатах анализа состояния производства от 29.06.2023 № СЦ-508-2022-ИГС-ИК2;

Акта инспекционного контроля № 2 за сертифицированной продукцией от 29.06.2023

№ СЦ-508-2022-ИГС-ИК2/1;

Решения об аннулировании сертификата соответствия от 20.09.2023 № СЦ-508-2022-ИГС-ИК2/1/А;

Решения о выдаче сертификата соответствия от 20.09.2023 № СЦ-508-2022-ИГС-ИК2/1/В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2а.

Взамен ранее выданного сертификата соответствия № ОГН4.RU.1303.В02101.



Руководитель органа по сертификации

подпись

Д.А. Тощев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.Н. Эмирбеков
инициалы, фамилия