



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.0C04.001249

Срок действия с 19.11.2021г. по 18.11.2024г.



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации RA.RU.11NB61 ООО "ЦЕТРИМ".  
Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В.  
Адрес электронной почты: cetrim@mail.ru

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Газоанализаторы стационарные ИГМ-12, ИГМ-13, ИГМ-12М, ИГМ-13М.  
Продукция изготовлена в соответствии с МРБП.413347.004 ТУ.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
26.51.53.110

код ТН ВЭД  
9027 10 100 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Уровень полноты безопасности - 2 (SIL2 по IEC 61508).  
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК  
61511-3-2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». ОГРН 1127847602486. Адрес:  
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. Телефон: +7 (812) 601-06-90.  
Адрес электронной почты: info@igm-pribor.ru.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». ОГРН 1127847602486. Адрес:  
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. Телефон: +7 (812) 601-06-90.  
Адрес электронной почты: info@igm-pribor.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1224 от 08.11.2021 г.  
Выданный ООО «Испытательный Центр Оценки Качества» (ИЛ «ВелЛес»)  
№ РОСС RU.31857.04ИЛС0.ИЦ21 по 16 марта 2024 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МРБП.413347.004 ТУ



Руководитель органа

Рухлядев П.Г.

Эксперт

Жукова А.П.