

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00062/21

Серия **RU** № **0344886****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». Место нахождения: 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. Адрес места осуществления деятельности: 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. ОГРН: 1127847602486. Телефон: +7 (812) 601-06-90. Адрес электронной почты: igm@igm-pribor.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». Место нахождения: 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5.

**ПРОДУКЦИЯ**

Извещатели пожарные пламени ИП 330-1-1 «Вега», ИП 330/329-2-1 «Вега», выпускаемые по техническим условиям МРБП.425241.001 ТУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № С-9/10-2021 от 19.10.2021 г. Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015.

Отчет по испытаниям № 0343ТР от 15 октября 2021 г. Испытательной лаборатории научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, аттестат аккредитации № RA.RU.21M401 от 27.05.2015 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 102-21 от 09.07.2021 Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4 (пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.11.1.1 - 4.11.1.7). Условия хранения 1 по ГОСТ 15150: температура окружающей среды от 5 до 40 °С; относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2021 г. ПО 19.10.2026 г.

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич

(Ф.И.О.)

Коротких Виталий Федорович

(Ф.И.О.)