



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.0C04.001249

Срок действия с 19.11.2021г. по 18.11.2024г.



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации RA.RU.11NB61 ООО "ЦЕТРИМ".
Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В.
Адрес электронной почты: cetrim@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Газоанализаторы стационарные ИГМ-12, ИГМ-13, ИГМ-12М, ИГМ-13М.
Продукция изготовлена в соответствии с МРБП.413347.004 ТУ.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
26.51.53.110

код ТН ВЭД
9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Уровень полноты безопасности - 2 (SIL2 по ИЕС 61508).
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК
61511-3-2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». ОГРН 1127847602486. Адрес:
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. Телефон: +7 (812) 601-06-90.
Адрес электронной почты: info@igm-pribor.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». ОГРН 1127847602486. Адрес:
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104. Телефон: +7 (812) 601-06-90.
Адрес электронной почты: info@igm-pribor.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1224 от 08.11.2021 г.
Выданный ООО «Испытательный Центр Оценки Качества» (ИЛ «ВелЛес»)
№ РОСС RU.31857.04ИЛС0.ИЦ21 по 16 марта 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МРБП.413347.004 ТУ



Руководитель органа

Рухлядев П.Г.

Эксперт

Жукова А.П.